

Service Protection et Gestion de l'Environnement

Unité Assainissement  
AIOT - 010008688

**A R R Ê T É**  
**fixant des prescriptions particulières  
à l'agglomération d'assainissement d'EVOSGES**

**La préfète de l'Ain,  
Chevalier de la Légion d'honneur,  
Chevalier de l'Ordre national du Mérite**

- Vu le code de l'environnement ;
- Vu le code général des collectivités territoriales ;
- Vu le code de la santé publique ;
- Vu l'arrêté ministériel du 23 novembre 1994 modifié portant délimitation des zones sensibles ;
- Vu l'arrêté ministériel du 25 janvier 2010 modifié relatif aux méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du potentiel écologique des eaux de surface pris en application des articles R.212-10, R.212-11 et R.212-18 du code de l'environnement ;
- Vu l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO<sub>5</sub> ;
- Vu l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 9 février 2010 portant révision des zones sensibles au titre du traitement des eaux urbaines résiduaires dans le bassin Rhône Méditerranée ;
- Vu l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 21 mars 2017 modifiant l'arrêté du 9 février 2010 sus-visé ;
- Vu l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 21 mars 2022 portant approbation du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Rhône-Méditerranée et arrêtant le programme pluriannuel de mesures correspondant ;
- Vu l'arrêté du préfet coordonnateur de bassin du 21 mars 2022 portant approbation du plan de gestion des risques d'inondation du bassin Rhône-Méditerranée ;
- Vu l'arrêté préfectoral en date du 11 avril 2023 portant délégation de signature au directeur départemental des territoires de l'Ain ;
- Vu l'arrêté du 17 avril 2023 du directeur départemental des territoires portant subdélégation de signature en matière de compétences générales ;
- Vu la déclaration au titre de l'article L.214-3 du code de l'environnement reçue complète le 5 décembre 2022 et considérée régulière le 3 mars 2023, présentée par le syndicat intercommunal des eaux du Borey, représenté par son président, concernant le système d'assainissement d'EVOSGES ;
- Vu le récépissé de déclaration en date du 22 novembre 2022 ;
- Vu l'avis de l'agence régionale de la santé en date du 20 décembre 2022 ;

Vu l'avis de l'office français de la biodiversité en date du 5 décembre 2022 ;

Vu le projet d'arrêté adressé au syndicat intercommunal des eaux du Borey le 7 avril 2023 ;

Vu la réponse formulée par le syndicat intercommunal des eaux du Borey le 26 avril 2023 ;

Considérant que les intérêts de l'article L.211-1 du code de l'environnement visent notamment une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, la préservation des zones humides, la protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles ou souterraines;

Considérant que les articles L.214-3, R.214-35 et R.214-39 du code de l'environnement permettent à tout moment à l'autorité administrative d'imposer par arrêté toutes prescriptions particulières nécessaires afin d'assurer le respect des intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement ;

Considérant que le Buinand, cours d'eau récepteur des rejets du système de collecte de EVOSGES, a un faible pouvoir de dilution et est classé comme réservoir biologique dans le SDAGE Rhône-Méditerranée ;

Considérant que la station de traitement des eaux usées et le point de rejet des eaux traitées et déversées par l'agglomération d'assainissement d'EVOSGES se situent dans le périmètre de protection éloigné de la source des Zérons sur la commune d'ONCIEU ;

Considérant que le réseau d'assainissement collecte des eaux claires parasites permanentes et météoriques en quantité telle qu'elles entraînent des déversements d'eaux usées non traitées vers le milieu naturel en deçà des situations inhabituelles de fortes pluies et impactent le fonctionnement de la station de traitement ;

Considérant qu'il y a lieu de fixer des prescriptions particulières afin de garantir la protection des intérêts visés à l'article L.211-1 du code de l'environnement ;

Sur proposition du directeur départemental des territoires de l'Ain ;

## **A R R Ê T E**

### **Article 1 :**

Le déclarant se conforme aux prescriptions générales édictées par l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié relatif à l'assainissement des agglomérations.

Le déclarant se conforme également aux prescriptions particulières du présent arrêté pour le système de collecte de l'agglomération d'assainissement d'EVOSGES.

### **Article 2 : Consistance des travaux et délais de réalisation**

Les travaux d'amélioration de la collecte, définis dans le programme pluriannuel de travaux du schéma directeur d'assainissement et présentés dans le dossier de déclaration, sont réalisés selon les échéances suivantes :

- reprise et réglage du déversoir d'orage de tête au plus tard pour le 31 décembre 2024 ;
- suppression du déversoir d'orage DO4 pour le 31 décembre 2024 ;
- déconnexion du trop-plein du réservoir d'eau potable par mise en séparatif du réseau unitaire entre le lavoir et le nouveau déversoir d'orage pour le 31 décembre 2024 ;
- mise en séparatif du secteur Creusette pour le 31 décembre 2027.

L'état d'avancement du programme de travaux, et en particulier les créations et suppression de déversoirs d'orage au fur et à mesure de la réalisation des travaux, est présenté chaque année dans le bilan annuel du système d'assainissement requis par 20 de l'arrêté ministériel du 21 juillet 2015 modifié.

### **Article 3: Conception, exploitation, entretien**

Le déclarant s'assure de l'absence de dépôts dans le réseau, en particulier au niveau des points de délestage, afin que ce dernier conserve sa capacité hydraulique et que les fréquences de déversement au milieu naturel ne soient pas accentuées.

Les secteurs préférentiels de dépôts sont curés au moins une fois par an.

Toutes dispositions sont prises, notamment par un entretien régulier, pour éviter les nuisances olfactives sur les postes de relevage et de refoulement.

Les dysfonctionnements entraînant un rejet d'effluents bruts dans le milieu récepteur ne doivent pas excéder 12 heures.

### **Article 4 : Déversoirs d'orage**

Les déversoirs d'orage font l'objet d'une inspection après chaque période pluvieuse significative et sont régulièrement entretenus (curage régulier des dépôts dans les regards concernés).

L'accès aux ouvrages doit être aisé afin de faciliter la surveillance et l'entretien. Le déclarant s'assure que les tampons restent accessibles pendant toute la durée de vie des ouvrages.

### **Article 5 : Branchements**

Le déclarant procède à la vérification de la conformité des raccordements au réseau des particuliers, notamment pour les nouveaux tronçons (extension et mise en séparatif).

Au-delà du délai fixé par l'article L.1331-1 du code de la santé publique, le déclarant doit pouvoir justifier de l'état des raccordements sur les nouveaux tronçons.

Le déclarant établit chaque année un programme de contrôle des branchements. L'état d'avancement des contrôles de branchement est consigné dans le bilan annuel de fonctionnement du système d'assainissement.

### **Article 6 : Autorisations de rejets non domestiques**

Les autorisations de déversement d'eaux usées non domestiques, prises par le déclarant en application de l'article L.1331-10 du code de la santé publique, sont régulièrement mises à jour selon l'évolution de l'activité des entreprises concernées et selon l'augmentation de la population afin de garantir l'adéquation entre les charges polluantes collectées et la capacité nominale des ouvrages de traitement.

Une copie de chaque nouvel arrêté d'autorisation est transmise à la police de l'eau pour information.

### **Article 7 : Conditions de stockage et d'évacuation des sous produits**

Les conditions de stockage des produits de dégrillage permettent de prévenir tout risque de pollution des eaux superficielles et souterraines.

Les produits de curage du réseau et des postes sont évacués immédiatement.

L'ensemble des déchets est évacué dans le respect de la réglementation en vigueur.

L'épandage agricole de ces déchets est strictement interdit.

### **Article 8 : performance du système de collecte**

Le déclarant s'assure du réglage satisfaisant des déversoirs d'orage. Ils ne doivent pas déverser en dehors des situations inhabituelles de forte pluie.

La fréquence de déversement maximum tolérée de chaque déversoir d'orage est de 20 fois par an. Si la fréquence est supérieure, le déclarant doit démontrer que les déversements sont dus à une pluie à caractère inhabituel.

### **Article 5 : Conformité au dossier et modifications**

Les installations, ouvrages, travaux ou activités, objets de la présente déclaration, sont situés, installés et exploités conformément aux plans et contenu du dossier de déclaration sans préjudice des dispositions du présent arrêté.

Le déclarant tient à disposition du service police de l'eau les plans de récolement des ouvrages.

Toute modification apportée aux ouvrages, installations, à leur mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant, à l'exercice des activités ou à leur voisinage et entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration doit être porté, **avant sa réalisation** à la connaissance du préfet, conformément aux dispositions de l'article R.214-40 du code de l'environnement.

### **Article 6 : Déclaration des incidents ou accidents**

Le déclarant est tenu de déclarer, dès qu'il en a connaissance, au préfet les accidents ou incidents intéressant les installations, ouvrages, travaux ou activités faisant l'objet du présent arrêté qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L.211-1 du code de l'environnement.

Sans préjudice des mesures que peut prescrire le préfet, le déclarant doit prendre ou faire prendre toutes dispositions nécessaires pour mettre fin aux causes de l'incident ou accident, pour évaluer ses conséquences et y remédier.

Le déclarant demeure responsable des accidents ou dommages qui seraient la conséquence de l'activité ou de l'exécution des travaux et de l'aménagement.

### **Article 7 : Accès aux installations**

Les agents chargés de la police de l'eau et des milieux aquatiques ont libre accès aux installations, ouvrages, travaux ou activités déclarés, dans les conditions fixées par le code de l'environnement. Ils peuvent demander communication de toute pièce utile au contrôle de la bonne exécution du présent arrêté.

### **Article 8 : Droits des tiers**

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

### **Article 9 : Autres réglementations**

Le présent arrêté ne dispense en aucun cas le déclarant de faire les déclarations ou d'obtenir les autorisations requises par d'autres réglementations.

### **Article 10 : Publication et information des tiers**

Une copie du présent arrêté est transmise à la commune d'EVOSGES pour affichage pendant une durée minimale de un mois. Procès verbal de l'accomplissement de cette formalité est adressé au préfet par le maire.

L'arrêté est mis à disposition du public sur le site internet des services de l'État dans l'Ain durant une période d'au moins 6 mois.

### **Article 11 : Voies et délais de recours**

Cette décision est susceptible de recours devant le tribunal administratif de LYON – 184, Rue Duguesclin 69003 LYON, dans les conditions fixées par l'article R.514-3-1 du code de l'environnement :

- par le déclarant, dans les 2 mois à compter de la notification du présent arrêté ;
- par les tiers, dans les 4 mois à compter du 1<sup>er</sup> jour de la publication ou de l'affichage du récépissé.

La saisine du tribunal administratif de LYON peut également se faire par le dépôt d'une requête sur le site [www.telerecours.fr](http://www.telerecours.fr).

Les recours gracieux et hiérarchiques, qui peuvent être déposés dans les 2 mois à compter de la notification ou de la publication de la décision, prolongent les délais de recours contentieux de 2 mois.

### **Article 12 : Exécution**

Le directeur départemental des territoires est chargé de l'exécution du présent arrêté dont un exemplaire est adressé pour notification au président du syndicat intercommunal des eaux du Borey.

Copie est transmise :

- au chef du service départemental de l'office français de la biodiversité,
- à la directrice de la délégation départementale de l'Ain de l'Agence régionale de santé,
- au directeur de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée-Corse,
- au chef du Service d'Assistance Technique en Epuration et Suivi des Eaux (SATESE) du Département de l'Ain.

Fait à Bourg en Bresse, le 12 mai 2023

Par délégation de la préfète,  
Le directeur,  
signé : Vincent PATRIARCA